

A l'attention de M. Pierre JAILLET
NOUVELLE SOCIETE TLM
03105 MONTLUÇON
FRANCE

Objet : Résultats des essais de Réaction au Feu

Affaire suivie par : Maxime BAUER
Tél : 04.76.76.25.03
N° dossier : ES541190168

A Champs-sur-Marne, le 9 mai 2019

ATTESTATION PROVISOIRE DE CLASSEMENT

Les épreuves de réaction au feu sur le(s) produit(s) référencé(s) « **TRAFICFLOOR 7** » sont à présent terminées.

Au vu des résultats et dans l'attente du rapport de classement, votre produit obtient le classement « **C_{fl}-s2** », valable pour les caractéristiques suivantes :

Le classement est valable pour les paramètres produits suivants :

Ignifugation	Sans
Composition	Polychlorure de vinyle
Format	Dalles emboitables (500 x 500 mm)
Masse surfacique nominale	9,523 kg/m ²
Épaisseur nominale	7 mm
Coloris	Divers

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finales suivantes :

Support	En pose libre ou collé sur tout support de masse volumique $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$ classé A2-s1,d0 ou A1 et d'épaisseur $\geq 6 \text{ mm}$
---------	--

Le Responsable de l'essai

Les informations contenues dans ce document sont considérées provisoires dans l'attente de leur validation.